

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ

ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

Μαντούδι, 03/10/2019

Αρ.Πρωτ Δ.Υ

ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τις προδιαγραφές του διαγωνισμού ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ .

Σχετ. Αρ. πρωτ. 9160/3-10-2019 έγγραφο της εταιρείας «ANTPE»

Σχετικά με το αίτημα του οικονομικού φορέα , ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ANTPE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΑΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΙΣΩΝ» να γίνει μεταβολή των τεχνικών δεδομένων του λαμπτήρα Νο 1 με αναφορά σε LED, δίδονται οι παρακάτω διευκρινίσεις:

Στην υπ' αριθμ. 13/2019 Μελέτη της τεχνικής υπηρεσίας για την Προμήθεια Λαμπτήρων αναφέρεται στο είδος Νο 1: Λαμπτήρας compact E27 κλειστού τύπου SL ,220-240VAC/50Hz ισχύος 23 W θερμοκρασίας χρώματος6500°K, ετικέτα ενεργειακής απόδοσης (EEL.):≥Α κύκλοι αφής - σβέσης.: ≥50000 on/off, φωτεινήροής≥1450lm, ονομαστική μέση διάρκεια ζωής≥15000h. Θα φέρει σήμανσηCE.

Αναφορικά του σχετικού αιτήματος, γνωρίζουμε προς όλους τους συμμετέχοντες ότι ο Δήμος Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας μπορεί να κάνει δεκτές οικονομικές προσφορές για τον Λαμπτήρα Νο1 με:

1. Τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές περιγράφονται στη 13/2019 μελέτη σύμφωνες για τον Λαμπτήρα Νο1 τόσο με τεχνικές προδιαγραφές για τον λαμπτήρα που περιγράφεται στην 13/2019 μελέτη
2. Τεχνικές προδιαγραφές για αντίστοιχους λαμπτήρες LED με προδιαγραφές: Τύπου SL 20W E27 230V Led Λευκό Πλαστικό Σώμα Ματ Κάλυμμα Στεγανότητα IP54 Λευκό Φως φωτεινή ροή >1500Lumen Ra>80 Ενεργειακή Κλάση A+.
3. Δεν θα υπάρξει καμία μεταβολή του προϋπολογισμού

Ο Προϊστάμενος Τ.Υ

Γεροντζάνης Γεώργιος

